



Die 20-kV-Freileitung darf aktuell nicht unterfahren
bzw. gekreuzt werden (insbesondere durch große
Landwirtschaftliche Maschinen)!
Es besteht Lebensgefahr (20.000 Volt)!!!

Mast 117
--> gebrochen, aktuell mittels Schwalben gesichert
--> Auswechslung erfolgt schnellstmöglich

Für Rückfragen: Tel: + 49 7303 9675-22	Zeichenerklärung: MS-Kabel MS-Freileitung	Die Angaben über die Tiefe der Kabel (in der Regel 0,6 - 1,0m) sind unverbindlich! Maßangaben beziehen sich immer auf die Mitte der Leitungstrasse! Das Merkblatt zum Schutz erdverlegter Kabel ist strengstens zu beachten!	Ort: Osterberg	
			M = 1:2000 A3	Datum: 09.09.2026, 18:29
			Sascha Schäfer Sachbearbeiter:	Unterschrift

